

66210061000201320240



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта оао-mchs@mail.ru телефон 8 (343) 346-10-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Муниципального образования «город Екатеринбург»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

620049 Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел.

8(343) 362-42-52

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1706/1/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому предъявляется предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 154

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения №1706 от «08» ноября 2021года в период с «10» ноября 2021 г. по «22» ноября 2021 г. принятым заместителем главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Киселевым Андреем Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
директор, Валамина Ольга Вячеславовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, а именно: срок службы АУПС, СОУЭ на объекте превышает срок эксплуатации согласно паспорта завода изготовителя (дефектная ведомость б/н от 17.01.2021 года от обслуживающей организации «Защита 93») ООО	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 1.1.9 РД 25964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ, ч. 1 ст. 46 Периодные положения Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, п. 2 ст. 82 Федерального закона от 27.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.	01.11.2022	

		4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудовани е. Требования пожарной безопасности, п. 1 НПБ 110-03		
--	--	---	--	--


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ СОШ № 154

Валамина О. В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор ОНД и ПР (по Ленинскому району МО «город
Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
Главного управления МЧС России по СО лейтенант внутренней
службы Анохин В.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)